

Preisliste Blatt 2.2.161

Preise auf Anfrage

LAGERBEHÄLTER
aus Stahl
mit Sondergewährleistungen*
nach DIN 6608

Nenninhalt in Ltr.	Durchm. in mm	max. Länge in mm	KRÄMER* Ultra-E Preis - EUR	SUPER-Ausf. Preis - EUR	Einbauüber- wachung** Preis - EUR	Gewährleistungszeiten
1000	1000	1.520				Lagerbehälter nach DIN 6608-6618 2 Jahre nach VOB KRÄMER-SUPER Doppelwandige Lagerbehälter nach DIN 6608/D und DIN 6616/D 10 Jahre Teilgarantie auf Undichtigkeit von innen.
3000	1250	2.770				
5000	1600	2.850				
7000	1600	3.740				
10000	1600	5.335				
13000	1600	6.930				
+ 16000	1600	8.525				
10000	2000	3.750				
13000	2000	4.520				
16000	2000	5.480				
20000	2000	6.830			KRÄMER-Ultra E* Doppelwandige Lagerbehälter nach DIN 6608/D mit Epoxidharzisolierung nach DIN 6607 und Superschale innen. 20 Jahre Vollgarantie gegen Innen- und Außenkorrosion in Verbindung mit Einbauüberwachung und Wartungsvertrag.	
25000	2000	8.370				
+ 30000	2000	9.910				
20000	2500	4.840				
25000	2500	5.830				
30000	2500	6.820				
+ 40000	2500	8.800				
+ 50000	2500	10.780				
++ 60000	2500	12.760				
40000	2900	6.930				
+ 50000	2900	8.428				
+ 60000	2900	9.925				
++ 80000	2900	12.920				
++ 100000	2900	15.915				

Preisstellung: frei befahrbarer Baustelle Deutschland (Festland), unabeladen zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.
Die Preise besitzen Gültigkeit bis auf Widerruf. Netto zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer.

* Gewährleistung nur in Verbindung mit Einbauüberwachung (siehe Gewährleistungsurkunde).

** Einbauüberwachung: nur in Verbindung mit der Behälterlieferung. Sonst zuzüglich der Fahrtkosten nach Aufwand.

Die Einbauüberwachung beinhaltet:

- Bereitstellen eines Werksachkundigen an der Baustelle
- Kontrolle der Baugrube und des Verfüllmaterials
- Überprüfung der Außenisolierung
- Aufaminieren einer Schutzkappe über die Kranöse zur optimalen Isolierung der Öse
- Ausstellen einer ISO-Testbescheinigung
- die Einbauüberwachung endet mit dem Ablegen des Behälters in das bauseits vorbereitete Sandbett.

Überwachung des Tankeinbaus und der ordnungsgemäßen Verfüllung der Grube bis 20 cm über dem Tankscheitel gemäß TRbF 121.
Preis auf Anfrage.

Seit 01.01.2002 werden alle unterirdischen Behälter gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ohne Kontrollflüssigkeit geliefert.